

Definitiv ermittelte Nachlaufwerte aus TEST 3/2013 in Liter:

FLOSTAR-M DN 50 Qn 15

	Qmin C	Qt C	Qmin B	Qmin A	Qt B	Qt A					
Q	90 l/h	225 l/h	450 l/h	1,2 m³/h	3 m³/h	4,5 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	10m³/h	20m³/h	30m³/h
Nachlauf	0,1 l	0,4 l	0,8 l	1,1 l	1,5 l	1,6 l	1,5 l	1,7 l	2,1 l	1,9 l	2,1 l
Prüfvolumen	100 Liter	100 Liter	100 Liter	100 Liter	100 Liter	100 Liter	1000 Liter	1000 Liter	1000 Liter	1000 Liter	1000 Liter

